

Технические условия для присоединения № 1052 - 35/11 от 07.09.2012 г.
(действительны в течение двух лет)

Настоящие технические условия для присоединения выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 г. № 317, и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. № 9.

Субъект: ДНП «Чеховские дачи»

Объект газификации: 152 жилых строений ДНП «Чеховские дачи» в районе д. Скурыгино Чеховского района с разработкой схемы газоснабжения всего микрорайона застройки с общим расходом газа 930 м³/час (1 этап - 1 жилое строение)

Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу): газопровод среднего давления Д 160 мм, проложенный по территории к.п. «Чеховские дачи».

Газопровод-источник принадлежит ИП Гаганову С.В.

(наименование юридического лица/Ф.И.О. гражданина)

Присоединение должно быть письменно согласовано с собственником газопровода-источника и согласие представлено Вами в филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Серпуховмежрайгаз» до момента врезки.

Рекомендуется получить письменное согласие собственника газопровода-источника до начала разработки проектной документации.

Требования к учету газа: Учет газа должен осуществляться в соответствии с действующими Правилами учета газа и Постановлением Правительства Московской области от 01.08.2006 № 738/29.

005862

